POLYTOUCH® Outdoor 32 Standard





Bilder zeigen Beispielkonfigurationen. Das tatsächliche Produkt kann abweichen.

DISPLAY

Front	2,8 mm gehärtetes Frontglas mit Helligkeits-Sensor
Oberfläche	Entspiegelt
Oberflächenhärte	7H
Display-Größe	31.5"
Display-Typ	Active matrix TFT LCD with LED backlighting
Seitenverhältnis	9:16 (Hochformat)
Auflösung	1920 x 1080 (Full HD)
Farben	16.7 million
Helligkeit	1000 cd/m ²
Kontrast	3000:1
Touch-Technologie	Projected Capacitive Touch (PCT) (10 touches)
Kühlung	Aktiv

STEUERUNGSEINHEIT

Prozessor	12 th Gen. Intel® (Alder Lake) Core™ i5-1245UE
Grafik	Intel® Iris® Xe
Speicher	1 x 8 GB DDR5
Laufwerke	1 x 128 GB SSD
LAN	2 x 1GbE LAN
Betriebssystem*	Windows® 11 IoT

POWER

Stromeingang	100-240 V AC/DC aktiv-schaltend; 24 V DC-Ausgang
Stromverbrauch	Max. 700 W

SYSTEM

Abmessungen (BxTxH)	554 x 331 x 1835 mm
Material	Edelstahl, Aluminium, Glas
Gewicht	125 kg
Montage	Bodenverschraubung; Hinweis: Um eine bessere
	Ergonomie (gemäß EN 301 549 V3.1.1:2019-11) zu
	gewährleisten, empfehlen wir die Installation eines
	zusätzlichen Podests oder Fundaments4. Empfohlene
	Höhe 120 bis 230 mm.
Beschichtung/Farbe	Klasse C4 (nach Korrosionsschutzklassen DIN EN ISO
	12944) RAL 7016/RAL 9006; andere auf Anfrage (MOQ)

*optional

1nicht-kondensierend 3ausstehend

2konfigurationsabhängig 4Zusatz-Artikel nicht enthalten

U unattended | A attended | TA Tailwind-Adapter | KE konstruktive Eigenlösung

KONFIGURATION

Scanner/Bildgeber	1 x Zebra MS4717
Thermodrucker	1 x Custom VKP 80 III
Vorbereitet für	Ingenico iUP250LE + iUR250 + iUC150B; Self/2000 /4000
Bezahlmodul	/5000 (U/KE) ODER Verifone UX Series (U/KE) ODER CCV
	OPP-C60c + SCR-C + COR-A10 (Compact) (U/KE) OR Worldline
	Valina (U/KE) ODER Feig cVend Pin + SHCR kombiniert mit
	barrierefreier Tastatur (KE) ODER ohne Bezahlmodul
Barriererfreiheit*	Konforme Tastatur mit Kopfhörerschnittstelle (gemäß EN
	301 549 V3.1.1:2019-11) kombiniert mit Feig Bezahlmodul ²
Weitere	Schrankheizung; FI-Schutzschalter; Alarmanlagensirene
	mit Schlüsselschalter; WLAN-Antenne & Router Teltonika
	RLIT241: LISV*: REID-Lesegerät* Sockel/Fundament*

UMWELTBEDINGUNGEN

	lagernd	im Betrieb
Temperatur	-20°C bis +60°C	-15°C bis 40°C
Luftfeuchtigkeit¹ (rel.)	5% bis 95%	10% bis 90%
Eindringschutz	TBD (under review)	
Betriebsbedingungen	Direkte Sonneneinstrahlung fü	hrt zu starken Reflexionen
	und beeinträchtigt somit die B	edienbarkeit des Touch-
	Displays. Daher sollte das System idealerweise mit dem	
	Display nach Norden ausgerich	ntet aufgestellt werden.
Sonneneinwirkung	Max. 1090 W/m ² @ 40°C Umgeb	ungstemp. (acc. EN 60068-2-5)

ZERTIFIZIERUNGEN

CE³; FCC²; UL^{2,3}

VERPACKUNG & EINZELGEWICHTE

	Gewicht netto/brutto	Abmessungen (BxTxH)
System inkl.	145 kg	578 x 335 x 1847 mm
VP und Palette		

VERWENDUNGSZWECK


Das für Interaktionen mit dem Kunden vorgesehene Gerät ist ein Kiosk-System für den Einsatz im Außenbereich, bestehend aus Touch-Panel mit integriertem PC und Peripherie-Komponenten wie Drucker, Scanner und Bezahlmodul. Zusätzlich verbaute Komponenten überwachen und regeln die Umgebungs- und Betriebsbedingungen des Systems. Das System wird im Bereich Ticketing und eingesetzt. Der Touchscreen nutzt Projective Capacitive Technology (PCT), um Berührungen zu erkennen. Der Norm-relevante Verwendungszweck des Gerätes ist die Eingabe von Informationen über den Touchscreen bzw. Scanner und nach entsprechender Verarbeitung im PC die Anzeige von Ticket-Daten auf dem Touchscreen und insbesondere die Ausgabe der Fahrkarte durch den Ticketdrucker. Bei diesem System kommen spezifische Eigenschaften und Funktionen von IT-Einrichtungen zur Anwendung und bestimmen die Konformitätsbewertung nach der EN 62368-1:2014.





POLYTOUCH®


ABMESSUNGEN


Bilder zeigen Beispielkonfigurationen. Das tatsächliche Produkt kann abweichen.














Verschraubung Kiosk mit Bodenplatte







ABMESSUNGEN

Bilder zeigen Beispielkonfigurationen. Das tatsächliche Produkt kann abweichen.

Montage-Empfehlung









KRITERIUM DER UMGEBUNGSBEDINGUNGEN FÜR EUROPA

Der Kiosk sollte so aufgestellt werden, dass der Geräuschpegel die Umgebung nie Luftqualität	gebungsbedingungen	
Luftdruck > 800 hPa (< 2000m Höhe) Maximale Sonneneinwirkung 1990 Wimr bei 40°C gemäß EN60068-2-5 (Prüfung auf Temperatur- und Sonnens Geräuschpegel Der Kiosk sollte so aufgestellt werden, dass der Geräuschpegel die Umgebung in Luftqualität Aufstellort sollte eine saubere und gut belüftete Umgebung in Vermeiden, PML5 < 25 pg/m² (Jahresmittelwert) PML5 < 25 p	nperaturbereich	Outdoor: -15°C bis +40°C
Maximale Sonneneinwirkung 1090 W/m² bei 40°C gemäß EN60068-2-5 (Prüfung auf Temperatur- und Sonnens Geräuschpegel Der Klosk sollte so aufgestellt werden, dass der Geräuschpegel die Umgebung nit Luftqualität Aufstellort sollte eine saubere und gut belüftete Umgebung bieten, mit den Anstellort sollte eine saubere und gut belüftete Umgebung bieten, um die Anstellort sollte eine Saubere und gut belüftete Umgebung bieten, um die Anstellort vermeiden. PMIO - 50 pg/m² (Jahresmittelwert) PM2.5 + 25 pg/m² (Jahresmittelwert) PM2.5 + 2	feuchtigkeit	10% bis 90% rF
Der Kiosk sollte so aufgestellt werden, dass der Geräuschpegel die Umgebung nie Luftqualität	druck	> 800 hPa (< 2000m Höhe)
Luftqualität Aufstellort sollte eine saubere und gut belüftete Umgebung bieten, um die Ansar Schmutz und Staub zu minimieren. Hohe Lufteuchtigkeit oder starke Luftversch vermeiden. PM10 < 50 pg/m² (jahresmittelwert) PM2.5 < 25 pg/m² (jahresmitte	kimale Sonneneinwirkung	1090 W/m² bei 40°C gemäß EN60068-2-5 (Prüfung auf Temperatur- und Sonnenstrahlungseinflüsse)
Schmutz und Staub zu minimieren. Hohe Luftfeuchtijkeit oder starke Luftverschivermeiden. PMI0 < 50 µg/m³ (Jahresmittelwert) PMZ-5 < 25 µg/m³ (Jahresmittelwert) PMZ-5 < 25 µg/m³ (Jahresmittelwert) FMZ-5 < 25 µg/m³ (Jahresmittelwert) FMZ-6 µg/m³ (Jahresmittelwert) FMZ-7	äuschpegel	Der Kiosk sollte so aufgestellt werden, dass der Geräuschpegel die Umgebung nicht stört.
gewählt werden, dass die Korrosivitätsklasse C4 gemäß DII Kn ISO 12944 berück einen Ausreichenden Schutz vor mäßiger Korrosion zu gewährleitsen. In Küsterner Klasse ausreichend, solange der Salzgehalt in der Luft unter 0,3 mg/m³ liegt. Schutzart (IP-Schutzklasse) Um den IP-Schutz (siehe Datenblatt) nicht zu überschreiten, sollte der Standort se starkes Strahlwasser oder staubige Umgebungen vermieden werden. Raumbedingungen Belüftung/Kühlung Gute Luftzirkulation erforderlich, passive Kühlung durch Öffnungen Bedien- und Wartungsflächen Es ist erforderlich, einen Aktionsbereich für Kunden und das Servicepersonal ber Folgende Abstände müssen dabei grundsätzlich zum Klosk-Terminal eingehalten unteranderem um die Tür des Systems ungehindert öffnen zu können: vorne > 62 cm hinten > 20 cm erechts > 40 cm links > 55 cm Türöffnungswinkel Türöffnungsbegrenzung via Gasfeder bei 148° Zugang Stromversorgung Verfügbarkeit der Stromquelle 230 V AC Stromquelle / 16 A Sicherheitsvorkehrungen Die Installation von einem Fehlerstromschutzschalter (RCD) und Leitungsschutzs gemäß DIN VDE 0100-410 umzusetzen. Kabelverlegung Verwendung von wetterfesten Kabeln (z.B. H07RN-F, 3 x AWG 14) für den Außent Der nominale Leiterquerschnitt beträgt AWG 14 (2,5 mm²). Wenn die Umstände einen Leiterquerschnitt beträgt AWG 14 (2,5 mm²). Wenn die Umstände einen Leiterquerschnitt beträgt AWG 14 (2,5 mm²). Wenn die Umstände einen Leiterquerschnitt beträgt AWG 14 (2,5 mm²). Wenn die Umstände einen Leiterquerschnitt beträgt AWG 14 (2,5 mm²). Wenn die Umstände einen Leiterquerschnitt beträgt AWG 14 (2,5 mm²). Wenn die Umstände einen Leiterquerschnitt beträgt AWG 14 (2,5 mm²). Wenn die Umstände einen Leiterquerschnitt beträgt AWG 14 (2,5 mm²). Wenn die Umstände einen Leiterquerschnitt beträgt AWG 14 (2,5 mm²). Wenn die Umstände einen Leiterquerschnitt beträgt AWG 14 (2,5 mm²). Wenn die Umstände einen Leiterquerschnitt beträgt AWG 14 (2,5 mm²). Wenn die Umstände einen Leiterquerschnitt beträgt AWG 14 (2,5 mm²). Wenn die Umstände einen Leite	qualität	PM10 < 50 μg/m³ (Jahresmittelwert)
Raumbedingungen Belüftung/Kühlung Gute Luftzirkulation erforderlich, passive Kühlung durch Öffnungen Bedien- und Wartungsflächen Es ist erforderlich, einen Aktionsbereich für Kunden und das Servicepersonal ber Folgende Abstände müssen dabei grundsätzlich zum Kiosk-Terminal eingehalten unteranderem um die Tür des Systems ungehindert öffnen zu können: vorne > 62 cm hinten > 20 cm rechts > 40 cm links > 55 cm Türöffnungswinkel Türöffnungsbegrenzung via Gasfeder bei 148° Zugang Einfacher Zugang für Wartung Stromversorgung Verfügbarkeit der Stromquelle 230 V AC Stromquelle / 16 A Sicherheitsvorkehrungen Die Installation von einem Fehlerstromschutzschalter (RCD) und Leitungsschutzs gemäß DIN VDE 0100-410 umzusetzen. Kabelverlegung Verwendung von wetterfesten Kabeln (z.B. H07RN-F, 3 x AWG 14) für den Außent Der nominale Leiterquerschnitt beträgt AWG 14 (2,5 mm²). Wenn die Umstände einen Leiterquerschnitt von AWG 14 nicht zulassen, kann alt mm²) oder AWG 10 (6 mm²) verwendetn. Der mögliche Durchmesserberei unverändert. Der Durchmesser des Mantelkabels muss zwischen 13,3 bis 19,3 mm liegen. Stecker/Kupplung Verwenden Sie den CEE-Stecker 30A 2P3W 4h IP44 UL, PCE Art.Nr. 2239-4 für ein Verbindung und Trennung im Außenbereich. Bitte beachten Sie die spezifischen Anschlussbedingungen im Datenblatt für den Kabelschutz werden. Alle vorinstallierten Stecker sind bis zur Montage des Kiosks vund staubdicht zu verpacken. Erdung / PE Es ist erforderlich, die Erdung des Kiosks an den Schutzleiter (PE, Protective Earth um die elektrische Sicherheit zu gewährleisten. Die Erdung des Kiosks muss gem Vorschriffen sichergestellt werden. Fundament Erde Der von der Umspannstation kommende PEN-Leiter muss vor der Hausinstallatie stromführenden Leiter, den Erdungsleiter und den Schutzleiter aufgeteilt werden Bit dies nicht möglich, muss in der Näha des Klosks eine Hundamenterdung einge	rosivitätsklasse	Die Korrosivitätsklasse beschreibt die Beständigkeit der Beschichtung. Der Aufstellort sollte so gewählt werden, dass die Korrosivitätsklasse C4 gemäß DIN EN ISO 12944 berücksichtigt wird, um einen ausreichenden Schutz vor mäßiger Korrosion zu gewährleisten. In Küstenregionen ist diese Klasse ausreichend, solange der Salzgehalt in der Luft unter 0,3 mg/m³ liegt.
Belürtung/Kühlung Gute Luftzirkulation erforderlich, passive Kühlung durch Öffnungen Bedien- und Wartungsflächen Es ist erforderlich, einen Aktionsbereich für Kunden und das Servicepersonal ber Folgende Abstände müssen dabei grundsätzlich zum Kiosk-Terminal eingehalten unteranderem um die Tür des Systems ungehindert öffnen zu können: vorne > 62 cm hinten > 20 cm rechts > 40 cm links > 55 cm Türöffnungswinkel Türöffnungsbegrenzung via Gasfeder bei 148° Zugang Einfacher Zugang für Wartung Stromversorgung Verfügbarkeit der Stromquelle 230 V AC Stromquelle / 16 A Sicherheitsvorkehrungen Die Installation von einem Fehlerstromschutzschalter (RCD) und Leitungsschutzs gemäß DIN VDE 0100-410 umzusetzen. Kabelverlegung Verwendung von wetterfesten Kabeln (z.B. H07RN-F, 3 x AWG 14) für den Außent Der nominale Leiterquerschnitt beträgt AWG 14 (2,5 mm?). Wenn die Umstände einen Leiterquerschnitt von AWG 14 nicht zulassen, kann alt mm?) oder AWG 10 (6 mm?) verwendet werden. Der mögliche Durchmesserberei unverändert. Der Durchmesser des Mantelkabels muss zwischen 13,3 bis 19,3 mm liegen. Stecker/Kupplung Verwenden Sie den CEE-Stecker 30A 2P3W 4h IP44 UL, PCE Art. Nr. 2239-4 für ein Verbindung und Trennung im Außenbereich. Bitte beachten Sie die spezifischen Anschlussbedingungen im Datenblatt für den Kabelschutz Kabel sollten vor mechanischen Beschädigungen, Feuchtigkeit und extremen Ten geschützt werden. Alle vorinstallierten Stecker sind bis zur Montage des Kiosks vund staubdicht zu verpacken. Erdung / PE Es ist erforderlich, die Erdung des Kiosks an den Schutzleiter (PE, Protective Earth um die elektrische Sicherheit zu gewährleisten. Die Erdung des Kiosks muss gem Vorschriften sichergestellt werden.	utzart (IP-Schutzklasse)	Um den IP-Schutz (siehe Datenblatt) nicht zu überschreiten, sollte der Standort so gewählt sein, dass starkes Strahlwasser oder staubige Umgebungen vermieden werden.
Bedien- und Wartungsflächen Es ist erforderlich, einen Aktionsbereich für Kunden und das Servicepersonal ber Folgende Abstände müssen dabei grundsätzlich zum Kiosk-Terminal eingehalten unteranderem um die Tür des Systems ungehindert öffnen zu können: vorne > 62 cm hinten > 20 cm rechts > 40 cm links > 55 cm Türöffnungswinkel Türöffnungsbegrenzung via Gasfeder bei 148° Zugang Einfacher Zugang für Wartung Stromversorgung Verfügbarkeit der Stromquelle 230 V AC Stromquelle / 16 A Sicherheitsvorkehrungen Die Installation von einem Fehlerstromschutzschalter (RCD) und Leitungsschutzst gemäß DIN VDE 0100-410 umzusetzen. Kabelverlegung Verwendung von wetterfesten Kabeln (z.B. HO7RN-F, 3 x AWG 14) für den Außent Der nominale Leiterquerschnitt beträgt AWG 14 (z,5 mm²). Wenn die Umstände einen Leiterquerschnitt von AWG 14 nicht zulassen, kann alt mm²) oder AWG 10 (6 mm²) verwendet werden. Der mögliche Durchmesserberei unverändert. Der Durchmesser des Mantelkabels muss zwischen 13,3 bis 19,3 mm liegen. Stecker/Kupplung Verwenden Sie den CEE-Stecker 30A 2P3W 4h IP44 UL, PCE Art.Nr. 2239-4 für eint Verbindung und Trennung im Außenbereich. Bitte beachten Sie die spezifischen Anschlussbedingungen im Datenblatt für den Kabelschutz Kabel sollten vor mechanischen Beschädigungen, Feuchtigkeit und extremen Ten geschützt werden. Alle vorinstallierten Stecker sind bis zur Montage des Kiosks vund staubdicht zu verpacken. Erdung / PE Es ist erforderlich, die Erdung des Kiosks an den Schutzleiter (PE, Protective Earth um die elektrische Sicherheit zu gewährleisten. Die Erdung des Kiosks muss gem Vorschriften sichergestellt werden. Fundament Erde Der von der Umspannstation kommende PEN-Leiter muss vor der Hausinstallaties stromführenden Leiter, den Erdungsleier und den Schutzleiter aufgeteilt werden ist dies nicht möglich, muss in der Nähe des Kiosks eine Fundamenterdung einge	umbedingungen	
Folgende Abstände müssen dabei grundsätzlich zum Kiosk-Terminal eingehalten unteranderem um die Tür des Systems ungehindert öffnen zu können: vorne > 62 cm hinten > 20 cm rechts > 40 cm links > 55 cm Türöffnungswinkel Türöffnungsbegrenzung via Gasfeder bei 148° Zugang Einfacher Zugang für Wartung Stromversorgung Verfügbarkeit der Stromquelle 230 V AC Stromquelle / 16 A Sicherheitsvorkehrungen Die Installation von einem Fehlerstromschutzschalter (RCD) und Leitungsschutzst gemäß DIN VDE 0100-410 umzusetzen. Kabelverlegung Verwendung von wetterfesten Kabeln (z. B. H07RN-F, 3 x AWG 14) für den Außent Der nominale Leiterquerschnitt beträgt AWG 14 (2,5 mm²). Wenn die Umstände einen Leiterquerschnitt von AWG 14 nicht zulassen, kann alt mm²) oder AWG 10 (6 mm²) verdet werden. Der mögliche Durchmesserberei unverändert. Der Durchmesser des Mantelkabels muss zwischen 13,3 bis 19,3 mm liegen. Stecker/Kupplung Verwenden Sie den CEE-Stecker 30A 2P3W 4h IP44 UL, PCE Art.Nr. 2239-4 für eint Verbindung und Trennung im Außenbereich. Bitte beachten Sie die spezifischen Anschlussbedingungen im Datenblatt für den Kabel sollten vor mechanischen Beschädigungen, Feuchtigkeit und extremen Ten geschützt werden. Alle vorinstalleirten Stecker sind bis zur Montage des Kiosks und staubdicht zu verpacken. Erdung / PE Es ist erforderlich, die Erdung des Kiosks an den Schutzleiter (PE, Protective Earth um die elektrische Sicherheit zu gewährleisten. Die Erdung des Kiosks muss gem Vorschriften sichergestellt werden. Fundament Erde Der von der Umspannstation kommende PEN-Leiter muss vor der Hausinstallatic stromführenden Leiter, den Erdungsleiter und den Schutzleiter aufgeteilt werder Ist dies nicht möglich, muss in der Nähe des Kiosks eine Fundamenterdung einge	üftung/Kühlung	Gute Luftzirkulation erforderlich, passive Kühlung durch Öffnungen
Stromversorgung Stromversorgung	ien- und Wartungsflächen	vorne > 62 cm hinten > 20 cm rechts > 40 cm
Stromversorgung 230 V AC Stromquelle / 16 A	öffnungswinkel	Türöffnungsbegrenzung via Gasfeder bei 148°
Verfügbarkeit der Stromquelle 230 V AC Stromquelle / 16 A Sicherheitsvorkehrungen Die Installation von einem Fehlerstromschutzschalter (RCD) und Leitungsschutzschaften (RCD) und Leitungsschutz und Rußen (RCD) und Leitungsschutz und Rußen (RCD) und Leitungschaften (RCD) und Leitung	ang	Einfacher Zugang für Wartung
Sicherheitsvorkehrungen Die Installation von einem Fehlerstromschutzschalter (RCD) und Leitungsschutzschafter (RCD) und Leitungschafter (RCD) und Leitungs	omversorgung	
Kabelverlegung Verwendung von wetterfesten Kabeln (z.B. H07RN-F, 3 x AWG 14) für den Außenb Der nominale Leiterquerschnitt beträgt AWG 14 (2,5 mm²). Wenn die Umstände einen Leiterquerschnitt von AWG 14 nicht zulassen, kann alt mm²) oder AWG 10 (6 mm²) verwendet werden. Der mögliche Durchmesserberei unverändert. Der Durchmesser des Mantelkabels muss zwischen 13,3 bis 19,3 mm liegen. Stecker/Kupplung Verwenden Sie den CEE-Stecker 30A 2P3W 4h IP44 UL, PCE Art.Nr. 2239-4 für eine Verbindung und Trennung im Außenbereich. Bitte beachten Sie die spezifischen Anschlussbedingungen im Datenblatt für den Kabelschutz Kabel sollten vor mechanischen Beschädigungen, Feuchtigkeit und extremen Ten geschützt werden. Alle vorinstallierten Stecker sind bis zur Montage des Kiosks wund staubdicht zu verpacken. Erdung / PE Es ist erforderlich, die Erdung des Kiosks an den Schutzleiter (PE, Protective Earth um die elektrische Sicherheit zu gewährleisten. Die Erdung des Kiosks muss gem. Vorschriften sichergestellt werden. Der von der Umspannstation kommende PEN-Leiter muss vor der Hausinstallatie stromführenden Leiter, den Erdungsleiter und den Schutzleiter aufgeteilt werden Ist dies nicht möglich, muss in der Nähe des Kiosks eine Fundamenterdung einge	fügbarkeit der Stromquelle	230 V AC Stromquelle / 16 A
Der nominale Leiterquerschnitt beträgt AWG 14 (2,5 mm²). Wenn die Umstände einen Leiterquerschnitt von AWG 14 nicht zulassen, kann alt mm²) oder AWG 10 (6 mm²) verwendet werden. Der mögliche Durchmesserberei unverändert. Der Durchmesser des Mantelkabels muss zwischen 13,3 bis 19,3 mm liegen. Stecker/Kupplung Verwenden Sie den CEE-Stecker 30A 2P3W 4h IP44 UL, PCE Art.Nr. 2239-4 für eine Verbindung und Trennung im Außenbereich. Bitte beachten Sie die spezifischen Anschlussbedingungen im Datenblatt für den Kabelschutz Kabel sollten vor mechanischen Beschädigungen, Feuchtigkeit und extremen Ten geschützt werden. Alle vorinstallierten Stecker sind bis zur Montage des Kiosks von und staubdicht zu verpacken. Erdung / PE Es ist erforderlich, die Erdung des Kiosks an den Schutzleiter (PE, Protective Earth um die elektrische Sicherheit zu gewährleisten. Die Erdung des Kiosks muss gem Vorschriften sichergestellt werden. Der von der Umspannstation kommende PEN-Leiter muss vor der Hausinstallation stromführenden Leiter, den Erdungsleiter und den Schutzleiter aufgeteilt werden. Der von der Umspannstation kommende PEN-Leiter muss vor der Hausinstallation stromführenden Leiter, den Erdungsleiter und den Schutzleiter aufgeteilt werden.	erheitsvorkehrungen	Die Installation von einem Fehlerstromschutzschalter (RCD) und Leitungsschutzschalter (LS) ist gemäß DIN VDE 0100-410 umzusetzen.
Verbindung und Trennung im Außenbereich. Bitte beachten Sie die spezifischen Anschlussbedingungen im Datenblatt für den Kabelschutz Kabel sollten vor mechanischen Beschädigungen, Feuchtigkeit und extremen Ten geschützt werden. Alle vorinstallierten Stecker sind bis zur Montage des Kiosks von und staubdicht zu verpacken. Erdung / PE Es ist erforderlich, die Erdung des Kiosks an den Schutzleiter (PE, Protective Earth um die elektrische Sicherheit zu gewährleisten. Die Erdung des Kiosks muss gem Vorschriften sichergestellt werden. Fundament Erde Der von der Umspannstation kommende PEN-Leiter muss vor der Hausinstallatio stromführenden Leiter, den Erdungsleiter und den Schutzleiter aufgeteilt werden lst dies nicht möglich, muss in der Nähe des Kiosks eine Fundamenterdung einge	elverlegung	Wenn die Umstände einen Leiterquerschnitt von AWG 14 nicht zulassen, kann alternativ AWG 12 (4 mm²) oder AWG 10 (6 mm²) verwendet werden. Der mögliche Durchmesserbereich des Kabels bleibt unverändert.
geschützt werden. Alle vorinstallierten Stecker sind bis zur Montage des Kiosks von und staubdicht zu verpacken. Erdung / PE Es ist erforderlich, die Erdung des Kiosks an den Schutzleiter (PE, Protective Earth um die elektrische Sicherheit zu gewährleisten. Die Erdung des Kiosks muss gem Vorschriften sichergestellt werden. Fundament Erde Der von der Umspannstation kommende PEN-Leiter muss vor der Hausinstallation stromführenden Leiter, den Erdungsleiter und den Schutzleiter aufgeteilt werden lst dies nicht möglich, muss in der Nähe des Kiosks eine Fundamenterdung einge	cker/Kupplung	Verwenden Sie den CEE-Stecker 30A 2P3W 4h IP44 UL, PCE Art.Nr. 2239-4 für eine sichere Verbindung und Trennung im Außenbereich. Bitte beachten Sie die spezifischen Anschlussbedingungen im Datenblatt für den CEE-Stecker.
um die elektrische Sicherheit zu gewährleisten. Die Erdung des Kiosks muss gem- Vorschriften sichergestellt werden. Fundament Erde Der von der Umspannstation kommende PEN-Leiter muss vor der Hausinstallatic stromführenden Leiter, den Erdungsleiter und den Schutzleiter aufgeteilt werder lst dies nicht möglich, muss in der Nähe des Kiosks eine Fundamenterdung einge	elschutz	Kabel sollten vor mechanischen Beschädigungen, Feuchtigkeit und extremen Temperaturen geschützt werden. Alle vorinstallierten Stecker sind bis zur Montage des Kiosks vollständig wasserund staubdicht zu verpacken.
stromführenden Leiter, den Erdungsleiter und den Schutzleiter aufgeteilt werder Ist dies nicht möglich, muss in der Nähe des Kiosks eine Fundamenterdung einge	ung / PE	Es ist erforderlich, die Erdung des Kiosks an den Schutzleiter (PE, Protective Earth) anzuschließen, um die elektrische Sicherheit zu gewährleisten. Die Erdung des Kiosks muss gemäß den geltenden Vorschriften sichergestellt werden.
	dament Erde	Der von der Umspannstation kommende PEN-Leiter muss vor der Hausinstallation in den stromführenden Leiter, den Erdungsleiter und den Schutzleiter aufgeteilt werden. Ist dies nicht möglich, muss in der Nähe des Kiosks eine Fundamenterdung eingerichtet werden. Der Schutzleiter des Kiosks muss an die Erdung der Fundamenterdung angeschlossen werden.
ÜberspannungsableiterEin Überspannungsableiter muss in der Hausinstallation des Gebäudes, das dennach DIN VDE 0100-443 vorgesehen werden.	rspannungsableiter	Ein Überspannungsableiter muss in der Hausinstallation des Gebäudes, das den Kiosk versorgt, nach DIN VDE 0100-443 vorgesehen werden.





KRITERIUM DER UMGEBUNGSBEDINGUNGEN FÜR EUROPA

Netzwerkanbindung	
Ethernet Kabelverlegung	Verwendung von wetterfesten Kabeln (z.B. Dätwyler CU 7002 4P PUR) für den Außenbereich, wenn die Ethernetanbindung via LAN-Kabel erfolgt
Stecker Empfelung	Fertig montierte RJ45-Stecker, die für den Einsatz im Außenbereich geeignet sind
Kabelschutz	Kabel sollten vor mechanischen Beschädigungen, Feuchtigkeit und extremen Temperaturen geschützt werden
Verfügbarkeit eines Routers/Switches	Wenn kabelgebundene Verbindung benötigt wird, muss ein Router/Switch in Reichweite des Kiosks oder eine WLAN-Verbindung zur Verfügung stehen.
Mobilfunkverbindung (3G/4G/5G)	Aufstellort sollte gute Mobilfunkabdeckung für den Einsatz eines 3G/4G/5G-Routers gewährleisten. Minimierung von Störungen und maximale Signalstärke erforderlich.
Kabelschutz	Kabel sollten vor mechanischen Beschädigungen, Feuchtigkeit und extremen Temperaturen geschützt werden. Alle vorinstallierten Stecker sind bis zur Montage des Kiosks vollständig wasserund staubdicht zu verpacken.
Vibrationen und mechanische Belastung	
Mechanische Belastung	Aufstellort muss stabil und vibrationsarm sein. Der Fundamentsockel und die Befestigung muss den technischen Anforderungen gemäß dem Installations- und Sicherheitshandbuch, und dem darin aufgeführten Fundamentplan, entsprechen. Zusätzlich ist dafür Sorge zu tragen, dass das Fundament frostfrei auf tragfähigen Baugrund gründet, abhängig von Aufstellregion und den lokalen Vorschriften.
Zugänglichkeit und Sicherheit	
Zugangskontrolle	Sicherstellung, dass nur autorisiertes und unterwiesenes Personal Zugang zum Schlüssel des Gerätes hat.
Zonenanforderungen	
Abstand zu brennbaren Materialien	Mindestabstand von 50 cm zu brennbaren Materialien
Explosionsschutz (ATEX)	Nicht geeignet für Zone 2 oder höhere gefährdete Bereiche (z.B. Nähe von Gasflaschen)
Normen und Vorschriften	
Einhaltung von Vorschriften	Die Einhaltung der nationalen Normen für Elektroinstallation, IEC, sowie der lokalen Bau- und Umweltvorschriften ist erforderlich.
Montage	
Installation	Nur geschultes Personal darf die Installation durchführen, um Fehler zu vermeiden und die Sicherheit zu gewährleisten. Die Vorgaben des Installations- und Sicherheitshandbuchs von Pyramid müssen eingehalten werden.
Elektroinstallation mittels CEE-Kupplung (Standard)	Bei Verwendung von CEE-Kupplungen ist keine Elektroinstallation durch einen Elektroinstallateur erforderlich. Wenn der Revisionszustand des Kiosksystems keinen Anschluss über einen CEE-Stecker zulässt oder dieser nicht gewünscht ist, erfolgt der elektrische Anschluss über eine Direktverkabelung. Die Direktverkabelung wird am unteren Anschlussbereich des Lasttrennschalters vorgenommen. Bei direkter Verdrahtung an aktive oder passive Bauteile muss die Installation von einem autorisierten Elektroinstallateur durchgeführt werden. Eine Abnahme durch qualifizierte Fachkräfte ist erforderlich, um die Einhaltung der Sicherheitsvorkehrungen, relevanter Vorschriften und Funktionsanforderungen sicherzustellen.
Abnahme nach lokalen Vorschriften	Abnahme muss nach den geltenden lokalen Vorschriften erfolgen, um gesetzliche Anforderungen und Sicherheitsstandards zu erfüllen.

